

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Razão Social: Mocelin Indústria de Extintores Ltda Nome Fantasia: Mocelin CNPJ: 11.670.605/0001-06 Rodovia PR 475, km 33,3 – S/Nº – Barracão 1 – Parque Industrial II		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Razão Social: Mocelin Indústria de Extintores Ltda Nome Fantasia: Mocelin CNPJ: 11.670.605/0001-06 Rodovia PR 475, km 33,3 – S/Nº – Barracão 1 – Parque Industrial II		
Produto <i>Product</i>	Mangueiras de Incêndio		
Normas <i>Standards</i>	NBR 11861		
Regulamento <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Mangueiras de Incêndio – Consolidado Portaria n.º 547, de 14 de Dezembro de 2022. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	29/01/2024		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-30941	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	18/06/2024
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	18/06/2024 – 17/06/2029		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 18/06/2024

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	18/06/2024	Emissão Inicial

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-30941

Validade
Expiry Date 17/06/2029

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: TORK (CRL0891)
Relatório(s): nº 24030042 SVSP (11/03/2024)

Marca Comercial Commercial Brand	Modelo Model	Descrição Técnica Technical Description	Código de Barras Barcode
MOCELIN	Tipo 2 – 2 ½” 15, 20, 25 e 30 metros	- Pressão de trabalho: 14 kgf/cm ² - quantidade de camadas de reforço têxtil: 1 camada - tipo de reforço têxtil: Tecido - especificação de matéria prima de reforço têxtil: Poliéster de alta tenacidade - diâmetro nominal: 65 mm - tubo interno: Borracha sintética	7898971186136; 7898971186280; 7898971186297; 7898971186143;