

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Mocelin Indústria de Extintores Ltda CNPJ: 11.670.605/0001-06 Nome Fantasia: MOCELIN Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR – Brasil		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Mocelin Indústria de Extintores Ltda CNPJ: 11.670.605/0001-06 Nome Fantasia: MOCELIN Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR – Brasil		
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio		
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808		
Regulamento <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022 Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	09/12/2024		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-31857	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	16/05/2018
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	21/05/2025 - 20/05/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Reynaldo Serra
Diretor

Barueri, 11/07/2025

A validade deste certificado está de acordo com as orientações do OCP. A validade deste certificado depende das orientações do OCP especificadas em específico.



atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.
on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	21/05/2025	Emissão Inicial
01	11/07/2025	Alteração de capacidade extintora de 3A para 2A

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR- 31857

Validade
Expiry Date 20/05/2028

Informações Adicionais
Additional Information

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Barcode
MOCELIN	AG10	<ul style="list-style-type: none"> - Portatil; - Recarregável; - Tipo de pressurização: Direta; - Código/número do projeto: EM10AG - Capacidade extintora: 2-A; - Carga nominal: 10L; - Agente Extintor: Água Pressurizada - Produto Inibidor: n.a. - PNC: 1,0 MPa 	Não informado