

## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

<b>Solicitante</b> <i>Applicant</i>	<b>Mocelin Indústria de Extintores Ltda</b> Nome Fantasia: MOCELIN CNPJ: 11.670.605/0001-06 Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR – Brasil		
<b>Fabricante</b> <i>Manufacturer</i>	<b>Mocelin Indústria de Extintores Ltda</b> Nome Fantasia: MOCELIN CNPJ: 11.670.605/0001-06 Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR – Brasil		
<b>Produto</b> <i>Product</i>	<b>Extintor de Incêndio</b>		
<b>Normas</b> <i>Standards</i>	NBR 15808		
<b>Regulamento</b> <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022  Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
<b>Data da Auditoria</b> <i>Audit Date</i>	30/01/2024 a 01/02/2024		
<b>Nº Certificado</b> <i>Certificate No.</i>	TNBR-31228	<b>Emissão Inicial</b> <i>First Concession</i>	16/05/2018
<b>Validade do Certificado</b> <i>Expiry Certificate Date</i>	<b>02/10/2024 – 01/10/2027</b>		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.  
*This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.*



Reginaldo Maia  
Diretor Presidente

Barueri, 02/10/2024



A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

*The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.*

<b>Revisão</b> <i>Revision</i>	<b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Descrição</b> <i>Description</i>
00	02/10/2024	Emissão Inicial

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado  
Certificate No. TNBR-31228

Validade  
Expiry Date 01/10/2027

### Informações Adicionais Additional Information

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Barcode
MOCELIN	P1 ABC Universal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Portátil;</li><li>- Descartável;</li><li>- Tipo de pressurização: Direta;</li><li>- Código/número do projeto: EM01ABC;</li><li>- Capacidade extintora: 1-A; 5-B:C</li><li>- Carga nominal: 0,900 kg;</li><li>- Agente Extintor: Pó Químico ABC</li><li>- Produto Inibidor: Fosfato monoamônico – 55%</li><li>- PNC: 1,0 MPa</li></ul>	Não informado