

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Mocelin Indústria de Extintores Ltda Nome Fantasia: MOCELIN CNPJ: 11.670.605/0001-06 Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR – Brasil		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Mocelin Indústria de Extintores Ltda Nome Fantasia: MOCELIN CNPJ: 11.670.605/0001-06 Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR – Brasil		
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio		
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808		
Regulamento <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022 Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	30/01/2024 a 01/02/2024		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-31229	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	16/05/2018
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	02/10/2024 – 01/10/2027		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 02/10/2024

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	02/10/2024	Emissão Inicial

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-31229

Validade
Expiry Date 01/10/2027

Informações Adicionais Additional Information

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Barcode
MOCELIN	P1 ABC Fiat	<ul style="list-style-type: none">- Portatil;- Descartável;- Tipo de pressurização: Direta;- Código/número do projeto: EM01ABCF;- Capacidade extintora: 1-A; 5-B:C- Carga nominal: 0,900 kg;- Agente Extintor: Pó Químico ABC- Produto Inibidor: Fosfato monoamônico – 55%- PNC: 1,0 MPa	Não informado